

ЗарегистрированаОНД и ПР Туринского ГО, Слободо-Туринского МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

«25» декабря 2020 г.

Регистрационный № 65726000-70-00019**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении		1.1
(Функциональное назначение)		
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детского сада №5 «Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Туринского городского округа		
Собственник объекта защиты	Муниципальное учреждение	
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации		
юридического лица	10266022689230	
Идентификационный номер налогоплательщика	6656003817	
Место нахождения объекта защиты	623900, Свердловская область, Туринский район, г. Туринск, пер. Восточный, 1	
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии),		
которому принадлежит объект защиты	623900, Свердловская область, Туринский район, г. Туринск, пер. Восточный, 1	
тел.: 8 (34349) 2-39-84, факс: нет, электронный адрес: detsad5tur@mail.ru		
Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных		
в эксплуатацию)	реконструкция и капитальный ремонт	
не проводились, класс функциональной пожарной опасности не менялся		
№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C0, C1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	K0, Ф1, 1
1.4	Высота здания	6,65 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1 этаж – 968,7 кв. м. 2 этаж – 990,0 кв. м.
1.7	Объем здания	8707,51 м ³

1.8	Количество этажей	2	
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	—	
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<ul style="list-style-type: none"> - наличие системы автоматической пожарной сигнализации: имеется, «Сигнал-20» расположен на первом этаже в коридоре, радиоканальный объект блока «Мираж»; - система оповещения и управления эвакуацией; - ДИП 94 штуки; - ППК «Сигнал-20» - система речевого оповещения «Рокот»; - эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД» в количестве 30 штуки, светящиеся планы эвакуации в количестве 6 штук; -имеется наружный пожарный водоем в исправном состоянии; - имеются первичные средства - огнетушители переносные марки ОУ -6 шт., ОП-4шт.; -внутренний пожарный водопровод – 6 штук (рукава и краны в рабочем состоянии, шкафы есть, давление в системе 2,7 атм.) -наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует 	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты		
	<small>(Выполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</small>		
	Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара		
	Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3-10.5, таблица 1 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется

4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пункт 6.7.15, таблицы 6.9 и 6.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.6 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	– пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; – пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009; – пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; – пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2009, – пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3-10.5, таблица 1 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	– пункты 2-4, 6-14, 21-24, 30-40, 42, 43, 48-50, 55, 57-59, 61-66, 70, 71, 74-77, 96-105, 460-462, 465, 471, 475, 476, 478, 480 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, – пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г; – пункты 5.2.3, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2012	Выполняется

Настоящая декларация разработана

Котельникова Елена Александровна

